



4 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนาเรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย , ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุโขทัย และส่ง e-mail หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง
ประจำวัน ที่ 4 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (3 มี.ค. 64)	ฝน 2 วัน (2 - 3 มี.ค. 64)	ฝน 3 วัน (1 - 3 มี.ค. 64)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 มี.ค. 64)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 มี.ค. 63)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	4.0	(0.0+4.0)	4.0	(0.0+0.0+4.0)	0.0
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	25.0	(0.0+25.0)	25.0	(0.0+0.0+25.0)	0.0
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	5.6	(0.0+5.6)	5.6	(0.0+0.0+5.6)	0.0
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0
9	ฝายยางบ้านกง อ.กงไกรลาศ	11.3	(0.0+11.3)	11.3	(0.0+0.0+11.3)	0.0

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		หมายเหตุ
					ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)	
อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	110.00	39.740	36.127	0.280	-	-	
อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	58.00	26.562	45.797	0.395	-	-	
อ่างฯ แม่กองค่าย อ.บ้านด่านลานหอย	13.00	6.020	46.308	0.000	-	-	
อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	12.45	2.307	18.530	0.000	-	-	
อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	9.00	0.000	0.000	0.000	-	-	
อ่างฯ ห้วยทรง อ.ศรีสัชนาลัย	8.00	2.500	31.250	0.000	-	-	
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) อ.เมือง	32.40	11.712	36.148	0.000	-	-	
รวม	242.85	88.841	36.583	0.675	-	-	

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้ (ม.)	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกัย				
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที			
บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	12.00	2,131	10.00	1,581.00	0.48	0.96	
บ.น้ำเค็ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992	8.00	956.00	0.06	1.80	- กันกระสอบทรายด้านเหนือห่างจาก Y.1C ประมาณ 500 ม.
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,528	10.00	1,336.90	1.77	0.63	- กันกระสอบทรายด้านใต้ห่างจาก Y.37 ประมาณ 1,100 ม.
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14A)	11.30	18,690	7.79	801.10	0.68	-	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6)	11.00	2,300	8.62	1,700	-0.30	-	- ระดับน้ำต่ำกว่าศูนย์เสาระดับ - ปตร.คลองหกบาท.....Cms. (ปิด) - คลองยม - น่าน.....Cms. (ปิด) - คลองยมเก่า.....Cms. (ปิด) - ปตร.คลองน้ำโจน(ฝั่งขวา)... ..Cms. ปิด)
ประตูระบายน้ำแม่ป๋ายม	10.40	2,000	10.25	1,800	3.43	0.72	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 1 บาน สูง 0.01 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	9.00	800	-0.64	-	- เก็บกักน้ำโดยฝายยางคลองกระจง
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	9.56	670	0.17	-	- เก็บกักน้ำโดยฝายยางเกาะวังขี้เกียจ
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	6.50	450	-0.50	-	- ระดับน้ำต่ำกว่าศูนย์เสาระดับ
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.00	300	-	-	-น้ำแห้ง
ฝายยางบ้านกง	9.00	425	8.50	300	-	-	-น้ำแห้ง

4. สถานการณ์

- สถานการณ์ แม่น้ำยมลดลงต่อเนื่อง บางช่วงแห้งขอด แหล่งน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง อยู่ในเกณฑ์พอใช้

5. การให้ความช่วยเหลือ

1. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง
2. ควบคุมการระบายน้ำในแม่น้ำยม โดยประตูระบายน้ำแม่ป๋ายม (บ้านหาดสะพานจันทร์) และประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และการประปา
3. อ่างเก็บน้ำแม่ป๋ายม เปิดระบายน้ำลงสู่ลำน้ำแม่ป๋ายม เพื่อรักษาระบบนิเวศ อุปโภคบริโภค และการประปา วันละประมาณ 0.024 ล้าน ลบ.ม.
4. อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ เปิดระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ อุปโภคบริโภค และการประปา วันละประมาณ 0.034 ล้าน ลบ.ม.
5. พังทงเลหลวง (แก้มลิง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย สูบน้ำดิบผลิตประปา วันละประมาณ 0.030 ล้าน ลบ.ม.
6. เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทาน ช่วยเหลือภัยแล้ง จำนวน 16 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ปัจจุบัน สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทาน จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้

1. ในเขตชลประทาน

- การอุปโภค บริโภค จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด Ø8") ช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 1,2,3,5,10 และ 12 ต.บ้านดึก อ.ศรีสัชนาลัย

2. นอกเขตชลประทาน จำนวน 3 เครื่อง (ขนาด Ø8 , Ø10")

- เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ 9 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง พื้นที่ปลูกพืชไร่-พืชผัก จำนวน 1,101 ไร่
- เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่ ต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง พื้นที่ปลูกพืชไร่-พืชผัก จำนวน 1,010 ไร่

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

- 6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่สถานีวัดน้ำ Y 1C ความลึก 0.06 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1.80 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 3 มี.ค. 64 ความลึก 0.04 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1.70 ลบ.ม./วินาที)

- 6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่สถานีวัดน้ำ Y14A บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 0.68 ม. ไม่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน (เทียบกับเมื่อ 3 มี.ค. 64 ความลึก 0.66 ม. ไม่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน)

- 6.1.3 ปตร.แม่ป๋ายม (บ้านหาดสะพานจันทร์) มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +55.93 (52.50 + 3.43) คิดเป็นความจุประมาณ 1.72 ล้าน ม.³ คิดเป็นประมาณ 11.26 % จากความจุ 15.30 ล้าน ม.³ (+62.50) (ปี 2563 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 1.91 ล้าน ม.³ คิดเป็น 12.54%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง ทรงตัว

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 3 – 4 มี.ค. 64 มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
- ในช่วงวันที่ 5 - 9 มี.ค. 64 มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิสูงสุด 17-25 องศาเซลเซียส 35-39 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวนินทร์ สุภาษา)

นายช่างชลประทานอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย