



ที่ กษ 0313.07/ 899 /2568

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

6 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันนี้ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (6 ต.ค. 68)	ฝน 2 วัน (4 - 5 ต.ค. 68)		ฝน 3 วัน (3 - 5 ต.ค. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+18.1)	18.1	(0.0+0.0+18.1)	18.1	1,231.7	1,084.5
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+6.1)	6.1	(0.0+0.0+6.1)	6.1	1,304.6	1,104.2
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,095.9	1,407.6
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+6.1)	6.1	(0.0+0.0+6.1)	6.1	1,942.1	2,007.2
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	1,285.5
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	15.0	(15.0+0.0)	15.0	(0.0+15.0+0.0)	15.0	1,190.7	1,188.3
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+2.4)	2.4	(0.0+0.0+2.4)	2.4	1,239.3	1,016.4
8	อ่างฯ คลองช้างโน อ.ศรีมาศ	0.0	(0.0+2.6)	2.6	(0.0+0.0+2.6)	2.6	134.5	799.3
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	771.1	446.3
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							989.99	1,148.81

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	129.210	112.940	102.673	10.188	19.470	0.21	น้ำมาก	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	108.110	58.550	100.948	4.101	6.502	0.11	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	152.610	13.413	103.177	0.442	1.720	0.11	น้ำมาก	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	100.960	10.632	85.398	0.000	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างโน	9.000	67.550	6.565	72.944	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรวง	8.000	127.630	7.630	95.375	0.170	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	132.830	5.714	77.954	0.000	-	-	น้ำดี	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	104.850	4.511	91.501	0.122	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	49.740	33.732	104.111	66.910	15.285	0.74	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	43.030	12.917	117.748	28.180	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	11.280	91.857	0.000			น้ำมาก	
รวม	278.360		277.884	99.829	110.113	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกย		วันนี้	ไหลผ่าน		
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)		
บ.หัวฝัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	3.39	167.00	ปกติ	- ปตร.คลองหกบาท...70...Cms.(เปิด 3 บาน สูง 0.80 ม.) - คลองยมาน้ำ...20...Cms. (เปิด 3 บาน สูง 0.80 ม.) - คลองยมเก่า...50...Cms. (เปิด 4 บาน สูง 1.50 ม.) -ปตร.คลองน้ำเงิน (ฝั่งขวา...m. (เปิด - บาน สูง - ม.) - เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 บาน สูง 1.30 ม.
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	3.68	289.30	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	6.70	449.20	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	4.00	457.40	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	6.45	-	ปกติ	
ประตูระบายน้ำแม่ข่าย	10.62	1,800	5.50	690	9.90	400.00	ปกติ	- ประตูระบายน้ำแม่ข่าย จำนวน 5 บาน สูง 1.30 ม. - ประตูระบายน้ำแม่ข่าย จำนวน 5 บาน สูง 1.30 ม. - ประตูระบายน้ำแม่ข่าย จำนวน 5 บาน สูง 1.30 ม. - เปิดบานประตูระบายน้ำจำนวน 7 บาน -ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	6.01	401.70	ปกติ	
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-	ปกติ	
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	7.86	376.90	ปกติ	
ฝายบ้านเกาะวังขี้เกียติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-	ปกติ	
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	5.80	229.50	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำสูงสุด จำนวน 7 บาน -ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	6.81	175.00	ปกติ	
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	10.45	0.00	ปกติ	

4. สถานการณ์แม่ข่ายและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่ข่าย จ.สุโขทัย ลดลง

1. เปิด ปตร.แม่ข่าย (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 400 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.คลองหกบาท อัตรา 70 ลบ.ม./วินาที เปิด ปตร.แม่ข่ายสายเก่า อัตรา 50 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.แม่ข่ายบ้าน อัตร 20 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ปิด ปตร.คลองน้ำเงิน

- เปิด ปตร.คลองน้ำเงิน อัตรา 40 ลบ.ม./วินาที และ เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 40 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 175 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- พุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เปิดประตูระบายน้ำ DR อัตรา 66.91 ลบ.ม./วินาที น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 74 ซม. อัตรา 15.285 ลบ.ม./วินาที

- โครงการแก้มลิงวังทองแดง เปิดประตูระบายน้ำ อัตรา 28.18 ลบ.ม./วินาที ปริมาตรน้ำ 12.917 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 117.748% (ความจุเก็บกัก 10.97 ล้าน ลบ.ม.)

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

3. อ่างเก็บน้ำ มีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำสันอุกเงิน ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำแม่กอง มีปริมาตรน้ำ 112.940 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 102.67% (ความจุเก็บกัก 110 ล้าน ลบ.ม.) ระบายผ่านคลอง RMC คลอง LMC และ River Outlet

อัตรา 2.400 ลบ.ม./วินาที น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 21 ซม. อัตรา 19.470 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำหัวฝักแพ มีปริมาตรน้ำ 58.550 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.95% (ความจุเก็บกัก 58 ล้าน ลบ.ม.) ระบายอัตรา 4.101 ลบ.ม./วินาที น้ำล้นทางระบาย

น้ำสัน 11 ซม.อัตรา 6.502 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำแม่กองค้าย มีปริมาตรน้ำ 13.413 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 103.18% (ความจุเก็บกัก 13 ล้าน ลบ.ม.) ระบายอัตรา 0.442 ลบ.ม./วินาที น้ำล้นทางระบาย

น้ำสัน 11 ซม.อัตรา 1.720 ลบ.ม./วินาที

- อ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน มีปริมาตรน้ำ 5.642 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100.30%(ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.) น้ำล้นทางระบายน้ำสัน 3 ซม. อัตรา 1.870 ลบ.ม./วินาที

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ กรมชลประทาน จำนวน 25 เครื่อง ช่วยเหลืออุทกภัย ดังนี้

1.) บริเวณหมู่ที่ 2,3 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด 8") จำนวน 3 เครื่อง

2.) บริเวณหมู่ที่ 1,4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด 10") จำนวน 1 เครื่อง

3.) บริเวณเขตโรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง และหมู่ที่ 14 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด AK 11091003-A) จำนวน 3 เครื่อง

4.) บริเวณเขตเทศบาล ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด 10") จำนวน 1 เครื่อง

5.) บริเวณหมู่ที่ 1,2,5,8 ต.คลองยาง และหมู่ที่ 13 ต.ปากมูเกาะ อ.สวรรคโลก (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด 14") จำนวน 3 เครื่อง

6.) บริเวณหมู่ที่ 5,6,9,10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร (ขนาด 8") จำนวน 2 เครื่อง (ขนาด 14") จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด 24") จำนวน 1 เครื่อง

7.) บริเวณหมู่ที่ 10 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร (ขนาด 10") จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด 24") จำนวน 1 เครื่อง (ขนาด 30") จำนวน 1 เครื่อง

8.) บริเวณสะพานบ้านหนองกระทุ่ม ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง

9.) บริเวณสะพานบ้านท่าฉนวน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่ข่าย

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 3.68 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 289.30 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 5 ต.ค. 68)

ความลึก 4.45 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 364.50 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 4.00 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 458.40 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 5 ต.ค. 68) ความลึก 4.27 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 501.70 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่ข่าย (บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณลดลง มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +62.40 (52.50+9.90) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 13.04 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 85.23% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 19.57 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 127.97%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง ลดลง

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 6 - 8 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ในช่วงวันที่ 9 - 11 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 22 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวินทร์ สุภาษา)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519