

ที่ กษ 0313.07/ 828 /2569

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

14 ตุลาคม 2569

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวัน ที่ ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (14 ต.ค. 69)	ฝน 2 วัน (12 - 13 ต.ค. 69)		ฝน 3 วัน (11 - 13 ต.ค. 69)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 69)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(1.5+0.0+0.0)	1.5	924.6	1,231.8
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	977.8	1,308.9
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	374.6	1,095.9
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	1,436.2	1,942.1
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	0.0
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	854.0	1,174.7
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	983.1	1,239.3
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	152.5	134.5
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	413.3	771.1
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							679.57	988.70

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำสัน Spillway		สถานการณ์	หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)		
อ่างฯ แม่มอก	110.000	128.150	98.100	89.182	1.175	-	-	น้ำมาก	
อ.เถิน จ.ลำปาง									
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	107.620	55.409	95.533	3.059	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	152.570	13.281	102.162	0.000	1.050	0.07	น้ำมาก	
อ.บ้านด่านลานหอย									
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	101.950	12.363	99.301	1.730	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ คลองช้างใน	9.000	66.020	3.934	43.711	0.000	-	-	พอใช้	
อ.คีรีมาศ									
อ่างฯ ห้วยทรง	8.000	126.830	6.847	85.588	0.104	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	133.100	5.916	80.709	0.023	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	104.160	4.187	84.929	0.057	-	-	น้ำมาก	
อ.ศรีสัชนาลัย									
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	48.890	31.657	97.707	28.720	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	41.960	10.897	99.335	10.140	-	-	น้ำมาก	
อ.เมือง									
โครงการแก้มลิงบึงใหญ่	12.280	1.000	11.130	90.635	0.000	-	-	น้ำมาก	
รวม	278.360		253.721	91.149	45.008	-	-		

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ วันนี้	ปริมาณน้ำ ไหลผ่าน	สถานการณ์	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกย					
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)		
บ.หัวสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	1.61	35.50	ปกติ	
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	1.63	52.60	ปกติ	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	3.06	64.51	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	1.65	92.78	ปกติ	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	2.69	-	ปกติ	
								- ปตร.คลองหกบาท.....Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองขม่นาน.....Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองขม่น้ำ.....Cms. (เปิด 4 บาน สูง 0.50 ม.) -ปตร.คลองน้ำโจน (ฝั่งขวา.....Cms ปิด - บาน สูง - ม.)
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	1,800	5.50	690	4.35	92.00	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 3 บาน สูงเฉลี่ย 0.73 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	1.92	92.25	ปกติ	
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-		-อุบยาจ
อ.ศรีลำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	3.73	104.10	ปกติ	
ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ	10.50	690	8.00	600	0.00	-		- ยกบาน จำนวน 1 บาน สูง 1.60 ม.
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	4.44	158.10	ปกติ	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	6.30	67.94	ปกติ	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 7 บาน สูง 0.40 ม.
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	9.20	-	ปกติ	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย เพิ่มขึ้น

1.เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 92 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- ปิด ปตร.คลองหกบาท เปิด ปตร.แม่น้ำยมเก่า อัตรา - ลบ.ม./วินาที ปิด ปตร.แม่น้ำยมเก่า ปิด ปตร.คลองน้ำโจน

- พุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เปิดประตูประบายน้ำ DR อัตรา 28.72 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

#REF!

- เปิด ทบ.คลองคันช้อ อัตรา 15 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- เปิด ปตร.บ้านหลุม อัตรา 8.69 ลบ.ม./วินาที และเปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 67.94 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

2. ปตร.บ้านวังสะตือ เปิดบานระบาย 1-2-3-4-5-6-7 ยกบานลอย

3. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

4. อ่างเก็บน้ำมีน้ำทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอกคาย มีปริมาตรน้ำ 13.281 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 102.16% (ความจุเก็บกัก 13 ล้าน ลบ.ม.) น้ำล้นทางระบายน้ำล้น 7 ซม.อัตรา 1.050 ลบ.ม./วินาที

#REF!

- อ่างเก็บน้ำแม่ว้าพัน ต.ดงลิ้น อ.บ้านด่านลานหอย(กรมทรัพยากรน้ำ) มีปริมาตรน้ำ 5.625 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100% (ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.)

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันให้การสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ กรมชลประทาน จำนวน 11 เครื่อง เพื่อป้องกันและช่วยเหลืออุทกภัย ดังนี้

5.1 พื้นที่โรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย (ขนาด ๑8") จำนวน 1 เครื่อง บ้านเนินทอง(เครื่องผลักดันน้ำ) (ขนาด ๑4") จำนวน 5 เครื่อง

5.2 พื้นที่ บ้านมิตรภาพ ต.ในเมือง (ขนาด ๑8") จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ต.เมืองสวรรคโลก (ขนาด ๑8") จำนวน 1 เครื่อง ศรีสังวร(หาดสะพานจันทร์)

5.3 พื้นที่ บ้านนิคมสหกรณ์ คลองมะพลับ อ.ศรีนคร (ขนาด ๑8") จำนวน 1 เครื่อง

6.1 แม่น้ำยม

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำลดลงสถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 1.63 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 52.60 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 13 ต.ค.69) ความลึก 1.68 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 58.60 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสขาลัย ความลึก 1.65 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 92.78 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 13 ต.ค. 69) ความลึก 1.59 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 84.60 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +56.85(52.50+4.35) ม.รทก. คิดเป็นความจุประมาณ 2.76 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 18.05% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2568 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 13.37 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87.39%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง มีแนวโน้มลดลง

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 14 – 16 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค

- ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

#REF!

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชนนทพ ฤทธิงา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519